

Sprinkenhof GmbH | Postfach 10 57 25 | 20039 Hamburg

An alle Bieter des Gewerks

## **Zimmerarbeiten**

### **Ihre Ansprechpartnerin**

Name: Anja Behlendorf-Stock  
Fon: 040 33954-421  
E-Mail: [Anja.behlendorf-stock@sprinkenhof.de](mailto:Anja.behlendorf-stock@sprinkenhof.de)  
Zeichen: SWAN 06

18. Dezember 2024

**Bauvorhaben: Neubau Schwanenwesen**  
**Gewerk: Zimmerarbeiten**  
**Vergabenummer: 95209-2024-06**  
**Submission/Angebotsabgabe: 23.01.2025**

### **Bieterinformationsschreiben Nr. 1**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen Ihrer Angebotserstellung ist folgende Bieterinformation zu beachten:

Wir ergänzen die Ausschreibungsunterlagen um folgende Informationen:

- Pos. 8.3.2 Schnitt für Treppenverkleidung bzw. UK-Befestigung  
>> [ergänzte/aktualisierte Details](#)
  - [DE-TRE-01-Treppe Austritt-E,](#)
  - [DE-TRE-02-Treppe Podest Wand-D,](#)
  - [DE-TRE-03-Treppe Antritt-D,](#)
  - [DE-TRE-04-Treppe Wange-D](#)
  - [DE-BO-06-Boden OG Fliesen-C](#)[im Anhang](#)
- Pos. 8.3.4 Abhangdecke Nassraum, Zementplatten, nicht geeignet mit Holz-UK, keine Zulassungsschraube, empfehlen wir Metall UK-Korrosionsschutz C3.  
>> [In der Pos. 8.3.4 ist bitte ein zugelassenes System zu kalkulieren.](#)  
[Alternativ zu der ausgeschriebenen Holz-UK kann auch eine Metall-UK kalkuliert werden.](#)  
[In diesem Fall bitte einen Hinweis im Anschreiben dazu formulieren.](#)

- Pos. 8.3.8 bis 8.3.14 bitte detaillierte Plan (Datei und Deckenspiegel), um welche Aussparungen handelt es sich genau  
>> Im Anhang findet sich der Deckenspiegel als Vorabzug zur Kalkulationsgrundlage.

Die Regelung dieses Bieterinformationsschreibens ist Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen und damit Ihres Angebotes.

Freundliche Grüße

Sprinkenhof GmbH

i.V. Jeanette vom Baur

i.V. Anja Behlendorf-Stock

Anlagen

